

Nr obwodu			1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2	2.1	2.2	2.3	2.4	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4	4.1	4.2	4.3	5	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	7
Nazwa obwodu	zasilanie z rozdz. RG	Ochrona przepięci.	Zabezp. różn.–pr.	chłodz.	kostkar. do lodu	chłodz. witr.	konserw. do lodów	chłodz.	chłodz.	Zabezp. różn.–pr.	chłodz.	chłodz.	chłodz.	chłodz.	Zabezp. różn.–pr.	chłodz.	chłodz.	chłodz. dwudrzw.	lodówka na próbki	chłodz.	Zabezp. różn.–pr.	patelnia	szybkow.	opiekacz do pizzy	frytkown.	Zabezp. różn.–pr.	ekspres do kawy	granitor	gofrown.	zlewo–zmywak z rozdr.	zmyw. do szkła	naświetl. do jaj	zmywar. do naczyń
Pi [kW]				0.60	0.4	0.25	1.25	0.6	0.68		0.68	0.68	0.68	0.68		0.68	0.68	0.68	0.5	0.5		3.0	1,5	1,8	9,0		1,5	0.3	1,4	2,2	2,7	0.34	4,2
				5	6	7	8	9	26		16	17	18	19		20	21	22	23	25		1	2	4	3		10	11	12	13	15	24	14



Nr obwodu	8	8.1	8.2	9	9.1	9.2	9.3
Nazwa obwodu	Zabezp. różn.–pr.	oświetl.baru bistro		Zabezp. różn.–pr.	gniazda – wtykowe		
		pom. zaplecza	pom. nr 15,16		sala kons. z bufetem	kuchnia	pom.soc. koryt. mag.
Pi [kW]		1,18	1,60		1,0	1,0	1,0

WIDOK ROZDZ. RB
skala 1:10



UWAGI:

1. *Obudowa rozdzielnicy wnękowa 1x18 i 4x18, z drziczkami izolacyjnymi białymi we wnęce szer 42,5x wys 107,0x głęb. 9,0cm.(np. firmy Legrand ,typu Ekinoxe TX)*
2. *Rozdzielnicę należy mocować na konstrukcji wsporczej.*
3. *Ochronniki przepięciowe (np: firmy DEHN, pozostała aparatura – firmy Legrand lub o podobnych parametrach).*

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA wg PN–IEC 60364–4–41
UKŁAD SIECI ODBIORCZEJ TN-S

BPK
INGENO CONSULT BPK Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 2
70-384 Szczecin

Biuro Projektowo -Konsultingowe "BPK" Spółka z o.o.
ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin

Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAL - REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres	Rewal działka nr geod. 419/2 Gmina Rewal
Inwestor	Urząd Gminy Rewal 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
Stadium	**Projekt wykonawczy**
Branża	ELEKTRYCZNA
Tytuł opracowania	Przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania zespołu zabudowy dworca w Rewalu – wlz oraz inst. el. energetyczne wewnętrzne.
Tytuł rysunku	BUDYNEK DWORCA Schemat rozdzielnicy RB / bar bistro/
Projektant	Szczepan Smotrycki upr. bud. nr 37/Sz/74 w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
Opracował	mgr inż. Grzegorz Korendowicz
Data	sierpień 2010 r.
Skala rys.	Nr rys. **E3**