

Nr obwodu	–	–	01	02	1	1.1	1.1A	1.2	1.3	1.4	2	2.1	2.2	2.3	2.4	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
Nazwa obwodu lokalizacja	Ochrona przeciwprzep. Instalacja wyrównawcza	Zasilanie z sieci 0,4kV	Zasilanie szafki ośw.peronów i terenu – SO	Zasilanie rowerowni RB	zabezp. różnicowopr.	oświetl. kl.sch. i kom.	oświetl. wejść NP	oświetl. pom. 1;2;3	oświetl. pom. 1;2;3	oświetl. pom. 1;2;3	zabezp. różnicowopr.	gn. wtyk. pom.1	gn. ogólne pom. 2 hall	gn. ogólne pom.3	gn. ogólne pom.4	zabezp. różnicowopr.	gn. wtyk. kocioł +gn. wc	gn. ogólne pom. 2,3 piętro	gn. ogólne pom.aneks piętro	gn. ogólne pom.4,5 piętro	gn. ogólne pom. aneks piętro
Moc zainst. [kW]		,	3,30			0,108	0,144	0,8	0,452	0,872		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY RG

głębokość 240mm





Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg PN-IEC 60364-4-41

UKŁAD SIECI ODBIORCZEJ TN-S





SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU

UWAGI

1. *Obudowę rozdzielnicy RG należy wykonać w formie skrzynek z tworzywa sztucznego lub z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5mm.*
2. *Drzwiczki skrzynek należy wyposażyć w zamki patentowe.*
3. *Nad szynami, rozłącznikami bezpiecznikowymi, listwami zaciskowymi i ochronnikami przepięciowymi należy wykonać osłony*
4. *Rozdzielnicę należy zlokalizować w hallu kasowym z poczekalnią wg planu instalacji.*
5. *Rozdzielnicę należy mocować na ramie z ceownika.*
6. *Na schemacie oświetlenia terenu podano faktyczną długość kabli w poszczególnych odcinkach.*
7. *Odgałęzienia wewnątrz słupów do opraw oświetleniowych należy zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi 6A, o działaniu szybkim.*
9. *Inne szczegóły instalacji wg opisu technicznego.*
8. *Numeracja słupów oświetleniowych wg projektu zagospodarowania sieci oświetleniowej.*
9. *Inne szczegóły instalacji wg opisu technicznego.*
10. *Oświetlenie całonocne na słupach nr 1, 6, 8, 10.*

INGENIO CONSULT BPK Sp. z o.o.
BPK
ul. Mickiewicza 2
70-384 Szczecin

BPK
Biuro Projektowo -Konsultingowe "BPK" Spółka z o.o.
ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin

Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAL - REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres	Pogorzelica działka nr geod. 69/3 obręb geod. Rewal 1
Inwestor	Urząd Gminy Rewal 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
Stadium	**Projekt wykonawczy**
Branża	ELEKTRYCZNA
Tytuł opracowania	Przedmiotowe i częściowe zmiany sposobu użytkowania zespołu zabudowy owoców wczasowych Pogorzelicy inst. el. energetyczne zewnętrzne
Tytuł rysunku	BUDYNEK DWORCA Schemat rozdzielnicy RG
Projektant	Szczepan Smolycki upr. bud. nr 37/Sz/74 w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
Opracował	mgr inż. Grzegorz Korendowicz
Data	sierpień 2010 r.
Skala rys.	Nr rys. **E2**