

Nr obwodu	–	–	01	02	1	1.1	1.1A	1.2	1.3	1.4	1,5	2.1	2.2	2.3	2.4	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
Nazwa obwodu lokalizacja	Ochrona przeciwprzep. Instalacja wyrównawcza	Zasilanie z sieci 0,4kV	Zasilanie szafki odw.peronów i terenu – SO	Zasilanie rowerowni RB		oświetl. kl.sch. i kom.	oświetl. wejść NP	oświetl. pom. 1;2;3	oświetl. pom. 4–8	oświetl. pom. poddasza	Oświetlenie awaryjne kierunkowe	gn. wtyk. pom.1	gn. ogólne pom. 2 hall	gn. ogólne pom.3	gn. ogólne pom.4	zabezp. pieca c.o	gn. wtyk. kociol +gn. wc	gn. ogólne pom. 2,3 piętro	gn. ogólne pom.aneks piętro	gn. ogólne pom.4,5 piętro	gn. ogólne pom. aneks piętro
Moc zainst. [kW]			3,30			0,108	0,144	0,8	0,452	0,872		1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0



UWAGI:

1. *Obudowę rozdzielnicy RG należy wykonać w formie skrzynek z tworzywa sztucznego lub z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5mm.*
2. *Drzwiczki skrzynek należy wyposażyć w zamki patentowe.*
3. *Nad szynami, rozłącznikami bezpiecznikowymi, listwami zaciskowymi i ochronnikami przepięciowymi należy wykonać osłony*
4. *Rozdzielnicę należy zlokalizować w hallu kasowym z poczekalnią wg planu instalacji.*
5. *Rozdzielnicę należy mocować na ramie z ceownika.*
6. *Na schemacie oświetlenia terenu podano faktyczną długość kabli w poszczególnych odcinkach.*

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg PN–IEC 60364–4–41

UKŁAD SIECI ODBIORCZEJ TN-S

WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY RG



BPK
INGENO CONSULT BPK Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 2
70-384 Szczecin

Biuro Projektowo -Konsultingowe "BPK" Spółka z o.o.
ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin

Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAL - REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres	Pogorzelica działka nr geod. 69/3 obręb geod. Rewal 1
Inwestor	Urząd Gminy Rewal 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
Stadium	**Projekt wykonawczy**
Branża	ELEKTRYCZNA
Tytuł opracowania	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania zespołu zabudowy dworcą wraz z przyłączami w Pogorzelicy **–wiz oraz inst. el. energetyczne wewnętrzne.**
Tytul rysunku	BUDYNEK DWORCA Schemat rozdzielnicy RG
Projektant	Szczepan Smotrycki upr. bud. nr 37/Sz/74 w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
Opracował	mgr inż. Grzegorz Korendowicz
Data	sierpień 2010 r.
Skala rys.	
Nr rys.	E2