

Legenda:

- Zacisk kontrolny
- Zacisk krzyżowy/złącze rynnowe
- Uziom otokowy
- Zwód poziomy i odprowadzający
- Rura ochronna DVK 75

UWAGI:

1. Zwody poziome i odprowadzające wykonać z DFe/ZN8 nienaprężane
2. Uziom otokowy wykonać z płaskownika Fe/ZN30x4
3. Ruz < 10 Ω
4. Ze zwodami połączyć wszystkie metalowe elementy dachu
5. Na przejściach dla pieszych uziom izolować przez nałożenie rury ochronnej z PCV

RZUT DACHU
projekt wykonawczy

BPK
INGENO CONSULT BPK Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 2
70-384 Szczecin

Biuro Projektowo -Konsultingowe "BPK" Spółka z o.o.
ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin

Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAL - REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres	Rewal ul.Dworcowa działki nr419/2, 129 i 134/3 obr. geod. Rewal 1
Inwestor	Urząd Gmina Rewal 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
Stadium	**Projekt wykonawczy**
Branża	ELEKTRYCZNA
Tytuł opracowania	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania zespołu zabudowy dworca wraz z przyległami w Pogorzelicy –**wlz oraz inst. el. energetyczne wewnętrzne.**
Tytuł rysunku	BUDYNEK DWORCA Rzut dachu - Plan instal odgromowej
Projektant	Szczepan Smolnycki upr. bud. nr 37/Bz/74 w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
Opracował	mgr inż. Grzegorz Korendowicz
Data	sierpień 2010 r.
Skala rys.	1: 50
Nr rys.	**E9**