



- 1 IŚNIEJĄCY KOCIÓŁ GĄŻOWY GE 434 LOGANO BUDERUS
  - 2 IŚNIEJĄCA AUTOMATYKA STERUJĄCA
  - 3 IŚNIEJĄCY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY 1000 L
  - 4 IŚNIEJĄCY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY 1000 L
  - 5 IŚNIEJĄCY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY 1000 L
  - 6 IŚNIEJĄCY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY 1000 L
  - 7 IŚNIEJĄCE PRZEPONOWE NACZYNNIE WZBIORCZE REFLEX D200 6 bar
  - 8 IŚNIEJĄCE PRZEPONOWE NACZYNNIE WZBIORCZE REFLEX DE 300 4 bar
  - 9 IŚNIEJĄCA POMPA OBIEGOWA UPE 32-120/F
  - 10 IŚNIEJĄCA POMPA ŁADUJĄCA UPS 32-60 F
  - 11 IŚNIEJĄCA POMPA CYRKULACYJNA UPS 25-60 180
  - 12 IŚNIEJĄCY FILTRODODMULNIK INSTALMET 0,01cm<sup>2</sup>; PN 1,6 MPa; DN 65
  - 13 IŚNIEJĄCE PRZEPONOWE NACZYNNIA WZBIORCZE DE 80 [ do demontażu ]
  - 14 IŚNIEJĄCY WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY PowWodGaz qn=6m<sup>3</sup>/h
  - 15 IŚNIEJĄCY PRZETWORNIK PRZEPŁYWU [ do demontażu ]
  - 16 IŚNIEJĄCY LICZNIK CIEPŁA LOM II [ do demontażu ]
  - 17 IŚNIEJĄCY RODZIELIACZ L =1,0m Ø 80 [ do demontażu ]
  - 18 IŚNIEJĄCY ZAWÓR BEZPIECZENSTWA 3/4" 8bar
  - 19 IŚNIEJĄCY ZAWÓR BEZPIECZENSTWA 1 1/4"
  - 20 IŚNIEJĄCY ZAWÓR KŁAPOWY DN 80 Dantoss
  - 22 IŚNIEJĄCY ZAWÓR TRÓJDROGOWY HRE DN40 Dantoss
  - 23 IŚNIEJĄCY AUTOMATYCZNY ODPWIETRZNIK Ø15 [ do demontażu ]
  - 24 ZABEZPIECZENIE STANU WODY W KOTLE
- M** MANOMETR TARCZOWY KFM

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD ZASILAJĄCY [ do demoniżu wraz z armaturą ]	—X—X—X—X—X—
ISTNIEJĄCY PRZEWÓD POWROTNY [ do demoniżu wraz z armaturą ]	—X—X—X—X—X—
ISTNIEJĄCY PRZEWÓD WODOCIĄGOWY	—X—X—X—X—X—
ISTNIEJĄCY PRZEWÓD ZASILAJĄCY	—X—X—X—X—X—
ISTNIEJĄCY PRZEWÓD POWROTNY	—X—X—X—X—X—
ISTNIEJĄCY PRZEWÓD GAZOWY	—X—X—X—X—X—
ISTNIEJĄCY C.W.U.	—X—X—X—X—X—
ISTNIEJĄCY CYRKULACYJNY	—X—X—X—X—X—

 - ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY

"MB MAXIPROJEKT"			
75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 14 tel./fax 0943411527, kom.602244373			
Inwestor: Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19 ; 72-344 Rewal			
Temat: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych dla potrzeb przegłotowania ciepłej wody użytkowej obiektu Hali sportowo-widowiskowej w Rewalu			
Brandźa: Sanitarna		Tytuł rysunku: Inwentaryzacja RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI	
Stanowisko	Imię i nazwisko:	Nr upraw.	Podpis:
Projektant:	tech . Sylwester Nowak	GT-V-63/106/76 ZAP/IS/1658/01	Skala: 1:50
Sprawdził:	mgr inż. Violetta Małowiejska	U/AN.U.7342/23/98 ZAP/IS/0213/03	Nr rys. 3
		Data: 09.2010r.	