


Projektowane złącze kablowo-pomiarowe ZKP
wolnostojące

w Pobierowie w granicy działki nr 549




UWAGI:

1. Rozłączanie rozłącznikiem FR304 może natępować w stanie beznapięciowym tzn. po otwarciu wyłącznika S311 (zabezpieczenie przedlicznikowe). Zestaw przystosowany do plombowania z dostępem dla odbiorcy do dzwigni zabezpieczeń.
2. W instalacji wewnętrznej zastosować:
 - jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim wyłączniki różnicowoprądowe,
 - jako ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi ochronniki przepięciowe.
3. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci nr ZR5/1171/2009 z dn. 21.09.2009r.
4. Rozdzielnica RG typu ST 1/57/1 wraz z fundamentem typu FT 1, przystosowana do montażu aparatury modułowej.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
samoczynne odłączenie zasilania

UKŁAD SIECI TN–C



uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić na planie budowy

AKCENT
FACOWNIA PROJEKTOWA SC
ul. Opoczyńska 14b, 71-684 Szczecin
Rumunki Szosowe, Łezzek 040104

tel./fax (091) 4 55 79 23
e-mail: akcent@akcent.com.pl
http://www.akcent.com.pl

INWESTOR:	Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19, 72–344 Rewal
NAZWA:	OBIEKT TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE
ADRES:	działka nr 549, obręb POBIEROWO
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA
DATA PACZ WYKONANIA:	2009 SPŁUK –
Projektant: mgr inż. Krzysztof Piętkowski Opracował: mgr inż. Piotr Majchrzak	Nr uprawnień: Projektant 29/116/2007/4 –
Sprawił: mgr inż. Andrzej Gryćuk	INSTRUKCJA ELEKTRYCZNA PN/E/04