Rozdzielnica budynku R01D



Nr pola	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa pola	Zasilanie z rozdz. RG	Ochrona p.przepięciowa	Kontrola napięcia	Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Oświetlenie Wew.	Oświetlenie Zew.	Oświetlenie odwodnienia liniowego	Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Zas. grzejników elektrycznych	Gniazdo wtykowe 1-fazowe	Gniazdo wtykowe 1-fazowe
Moc zapotrzeb. [kW]	2,2	-	-	-	1,0	0,1	1,0	-	1,4	2,0	2,0
Prąd obciążeniowy [A]	9,6	-	-	-	5,0	0,5	5,0	-	6,1	8,9	8,9
Typ kabla przekrój [mm^2]	YKYżo 5x4	-	-	-	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	-	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5

UWAGI:
1. Aparatura modułowa prod. Legrand
2. Aparaty montować w rozdzielnicy modułowej takiej jak Practibox 3x12 modułów prod. Legrand
3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym po przez samoczynne wyłączenie zasilania
4. UKŁAD SIECI TN-S

Pz = 6,0kW

Ps = 2,2kW

uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

AKCENT
PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
ul. Obotrycka 14b, 71-684 Szczecin
Romuald Szczenio, Leszek Kwiatek
tel./fax (091) 4 55 79 23
e-mail:akcent@akcent.com.pl
http://www.akcent.com.pl

INWESTOR: Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NAZWA: OBIEKT TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE

ADRES: działka nr 549, obręb POBIEROWO

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT STRUKTURALNY RB01D

DATA: październik 2009r.

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA: -

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Krzysztof Piątkowski	ZAP/0116/POOE/04	
Opracował: mgr inż. Piotr Majchrzak	-	
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Gryciuk	219/Sz/94	

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYS.: PW/E/07