
Obliczenie obciążenia cieplnego:
Kubatura 4,49m2*2,55m=11,45m3
Maks. moc kuchenki 10,5 kW
Rzeczywiste obciążenie 10,5/11,45=917 W/m3
Kanał spalinowy wg wymagań wybranego producenta kotła
Kocioł gazowy o mocy maksymalnej 24,0 kW
Kanał spalinowy wg wymagań wybranego producenta kotła
Obliczenie obciążenia cieplnego:
Kubatura 3,12m2*2,55m=7,96m3
Moc urządzeń 24,0 kW
Rzeczywiste obciążenie 24,0/7,96=2640 W/m3
Obliczenie obciążenia cieplnego:
Kubatura 5,65m2*2,55m=14,40m3
Maks. moc kuchenki 10,5 kW
Rzeczywiste obciążenie 10,5/14,40=729 W/m3
Obliczenie obciążenia cieplnego:
Kubatura 3,45m2*2,55m=8,80m3
Moc urządzeń 24,0 kW
Rzeczywiste obciążenie 24,0/8,80=2727 W/m3
Obliczenie obciążenia cieplnego:
Kubatura 8,40m2*2,55m=21,42m3
Maks. moc kuchenki 10,5 kW
Rzeczywiste obciążenie 10,5/21,42=490 W/m3
Obliczenie obciążenia cieplnego:
Kubatura 8,23m2*2,55m=20,99m3
Maks. moc kuchenki 10,5 kW
Rzeczywiste obciążenie 10,5/20,99=500 W/m3
Obliczenie obciążenia cieplnego:
Kubatura 5,00m2*2,55m=12,75m3
Moc urządzeń 24,0 kW
Rzeczywiste obciążenie 24,0/12,75=1882 W/m3
Przewody prowadzić pod stropem ganku
Instalacja zewnętrzna
Kanał spalinowy wyprowadzić poniżej przewodu wentylacyjnego
Kanał spalinowy wg wymagań wybranego producenta kotła
Kocioł gazowy o mocy maksymalnej 24,0 kW
Pion do kotła
Dn20 (Cu22)
Dn15 (Cu18)
Dn25 (Cu28)
R.O.Dn32
R.O.Dn50
TARAS 6,06 kpt. ceram
WEJŚCIOWE 2,38 kwat. pcv
WEJŚCIOWE 2,38 kwat. pcv
WEJŚCIOWE 2,38 kwat. pcv