



OZNACZENIA:

- * – Oprawa oświetlenia drogowego typ SGS 103 (Philips) z lampą SON-T 100W
- Oprawa oświetlenia drogowego typ ZFD 236 z lampą 2X36 W
- S6, S8 – słup oświetleniowy stalowy rurowy typ MS090-3 z oprawą typ SGS103
- S2-S25 – słup oświetleniowy stalowy rurowy dwuczęściowy typ MS0 30-2, h=3m

– Izolowana głowica kablowa IZK

– Bednarka FeZn 25x3

– Uziemnienie słupa RuZ ≤10 Ω

UWAGI:

1. Proje. słupy wg katalogu MABO
2. Numeracje słupów przyjęto dla celów opracowania.
3. Roboty kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004

GMINA REWAL			
UL. MICKIEWICZA 19			
72-344 REWAL			
Pracownia Architektoniczna i Konstrukcyjno - Budowlana			
Ar-Kon			
ul. Tuwima 8, Płochowo, 71-371 Szczecin, tel. 0601-627494			
tel.-fax: (091)4526624, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl			
Faza:	Projekt budowlany		
Temat:	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Lokalizacja:	Niechorze, ul. Łąkowa 5c, działka nr 375/3		
Treść:	SCHEMAT STRUKTURALNY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO		
Część:	Instalacje elektryczne		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz	upr. bud. 53/Sz/78	8
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Gola	upr. bud. 27/Sz/2002	
			05.2009r.