



UWAGI:

1. Zasilanie tablic mieszkaniowych TM ze skrzynek TR1 do TR4 kablem YKYzo 3x6 prowadzonym w rurce RL w warstwie ocieplającej budynku, zgodnie z rys nr 3
2. Połączenie instalacji domofonowej pomiędzy tablicami TM zgodnie z rys nr 7
3. Instalację przyzewową wykona specjalistyczna firma.

<p>GMINA REWAL UL. MICKIEWICZA 19 72-344 REWAL</p>			
<p>Pracownia Architektoniczna i Konstrukcyjno - Budowlana Ar-Kon ul. Tuwima 8, Pilchowo, 71-371 Szczecin, tel. 0601-627494 tel.-fax. (091)4526624, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl</p>			
Faza:	Projekt budowlany		
Temat:	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Lokalizacja:	Niechorze, ul. Łąkowa 5c, działka nr 375/3		
Treść:	SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA		
Część:	Instalacje elektryczne		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz	upr. bud. 53/Sz/78	2
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Gola	upr. bud. 27/Sz/2002	
			05.2009r.