



- UWAGI:
- orurowanie dla instalacji teletechnicznej
 - wykonać z rur winiurowych RL22
 - rury na zewnątrz budynku
 - układać w warstwie ocieplającej

GMINA REWAL				
UL. MICKIEWICZA 19				
72-344 REWAL				
Pracownia Architektoniczna i Konstrukcyjno - Budowlana				
Ar-Kon				
ul. Tuwima 8, Pilichowo, 71-371 Szczecin, tel. 0601-627494				
tel.-fax: (091)4526624, e-mail: pracowniaar@wp.pl				
Faza:	Projekt budowlany			
Temat:	Budynek mieszkalny wielorodzinny			
Lokalizacja:	Niechorze, ul. Łękowa 5c, działka nr 375/3			
Treść:	SCHEMAT INSTALACJI TELEFONICZNEJ			
Część:	Instalacje elektryczne			
Projektant:	mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz	upr. bud. 53/Sz/78		5
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Goła	upr. bud. 27/Sz/2002		
				05.2009r.