

NR OBW.	1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	14
MOC (kW)	0.70	0,79	1.50	1.00		0.196	0.196	9.00			1.50		1.50		0.10
RODZAJ ODBIORU	Oświetlenie biblioteki	Oświetlenie biblioteki	Gn. wtykowe 2x10A/PE+N	Gn. wtykowe 2x10A/PE+N dla zasilania komputera	Wentylacja	Wentylator nawiewu	Wentylator wywiewu	Nagrzewnica	Sterowanie wentylacją - przycisk przy drzwiach	Klimatyzator	Jednostka zewnętrzna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Jednostka wewnętrzna	ogrzewanie rynny

UWAGI:

1. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączanie za pośrednictwem wyłączników nadmiarowo-prądowych typu S300. Dodatkowo na tablicy TB instalować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o △ I=0.03A.
2. Aparaturę montować w obudowy wnękowe, zwykłe produkcji "LEGRAND".
3. Na istniejącej tablicy głównej budynku wykonac rozdział przewodu PEN na PE i N – miejsce rozdziału uziemić.
4. Dodatkowe pole odpływowe w postaci zabezpieczeń R303 dobudować w wolnym miejscu na tablicy TG

KWN, KWW – stycznik 1–fazowy, 230V, 50Hz
KN – stycznik 3 – fazowy, 230V, 50Hz
ZW... – przycisk sterowniczy załączajacy
WW... – przycisk sterowniczy wyłączający
LW... – lampka sygnalizacyjna

Inwestor :
Gmina Rewal

Nazwa inwestycji :
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA BIBLIOTEKĘ

Adres :
Pobierowo
ul.Reymonta

Stadium :
PROJEKT BUDOWLANY

Branża :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant :
mgr inż. Jolanta Wyszomirska
upr.nr 205/Sz/84

Opracował :

Sprawdził :
mgr inż. Teresa Wieczorek
upr.nr236/Sz/82

Tytuł rysunku :
SCHEMAT IDEOWY TABLICY "TB" BIBLIOTEKI

Skala rysunku :

Nr rysunku :
4.5

Data opracowania :
sierpień 2008

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich