

NR OBW.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
MOC (kW)	0,91	0,74	1,00	1,00	0,36	1,32	0,95		0,30	0,30	0,20	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50		0,12	0,12	5x0,61						0.573 +0,280	0.673 +0,260	0,26	0,26	11.81	2,0	3,20	0,30
RODZAJ ODBIORU	Oświetlenie komunikacji+awaryjne	Oświetlenie pom. nr 7,6	Oświetlenie pom. nr 13-20	Oświetlenie pom. nr 13-20	Oświetlenie pom. nr 9–11 i ćwiczyłnie	Oświetlenie pom. nr 22	Oświetlenie pom. nr 23–27+wentylacja	Rezerwa	Zasilanie baterii umywalkowych -parter	Zasilanie baterii umywalkowych -parter	Zasilanie baterii umywalkowych -piętro	Gniazda wtykowe 230V sala	Gniazda wtykowe 230V sala	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 12	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 9	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 11	Gniazda wtykowe 230V rezerwa	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 15	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 16	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 18	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 17	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 19	Rezerwa	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 15	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 16	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 18	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 17	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 19	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 7,6	Gniazda wtykowe 230V pom. 24, 23	Gniazda wtykowe 230V pom. 23	Gniazda wtykowe 230V pom. 22	Gniazda wtykowe 230V pom. 26	Gniazda wtykowe 230V pom. 27	Gniazda wtykowe 230V rezerwa	Wentylator wyciągowy sala sportowa	Wentylator wyciągowy sala sportowa	Agregat grzewczo-went.AG1	Agregat grzewczo-went.AG2	Agregat grzewczo-went.AG3	Agregat grzewczo-went.AG4	Agregat grzewczo-went.AG5	Termostat w sali sportowej	Centrala nawiewno TA 1500 +wentylator W2	Centrala nawiewna TA 1500 +wentylator W1	Wentylator WC1	Wentylator WC2	Tablica oświetlenia sali TOS	Tablica kotłowni RK	Tablica oświetlenia boiska TOB	Tablica oświetlenia zewnętrznego TOZ

UWAGI:
1. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączanie za pośrednictwem wyłączników nadmiarowo–prądowych typu S300. Dodatkowo na tablicy TG instalować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o $\Delta I=0.03A$.
2. Aparaturę montować w obudowy natynkowe produkcji "LEGRAND".

INWESTOR:
Gmina Rewal

NAZWA INWESTYCJI:
SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

ADRES:
POBIEROWO ul. Kosciuszki 236

GENERALNY PROJEKTANT:
BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE STELMUSIC
mgr inż. Stanisław Musiał upr. nr 20/88
mgr inż. Teresa Wieczorek upr. nr 2365/88

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:
mgr inż. Teresa Wieczorek upr. nr 2365/88

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Jolanta Wieczorowska upr. nr 2056/88

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TABLICY TG

SKALA:

NR RYSUNKU:
4.4

DATA OPRACOWANIA:
GRUDZIEŃ 2007

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystywania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich