

OPRAWY OŚWIETLENIOWE TYPU:

- A – TCW216/236 C6
- A – jw oświetlenie awaryjne
- B – TBS330/418 C6
- B – jw oświetlenie awaryjne
- C – TBS198/418 C6
- C – jw z panelem awaryjnym
- D – OIIB 60W z kloszem
- Ż – żyrandol (4 x 20W) oświetlenie awaryjne
- E – FCW196/2xPL-L 18W O
- – oprawa ewakuacyjna PK 109-Aw /Farel/

UWAGI:

1. Instalację elektryczną wykonać
   - oświetlenie przewodami YDYp 3(4) x 1.5 mm2.
   - gniazda wtykowe YDYp 3 x 2.5 mm2
   Osprzęt w sanitariatach i kuchni - szczelny - zagłębiony w tynku.

2. Dodatkowa ochrona przed porażeniem:
   SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zygmunt Bajgier, 70-764 Szczecin, ul. Bat. Chłopskich 34/44

P.B-W. BUDYNEK CENTRUM RATOWNICTWA
POBIEROWO, ul. Zgody 7, dz. nr 930/10
Instalacje elektryczne

Skala 1 : 100	Inwestor:	Urząd Gminy Rewal 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19			Nr. umowy.
	Projektował:	Zygmunt Bajgier	32/Sz/77		Nr. rys. 3
01.2007	Sprawdził:	mgr inż. Stanisław Maruszczak	6/Sz/71		