



UWAGI:

1. Kable układać zgodnie z PN 76/E- 05125.
2. Kabel na słupie do wys. 2.5 m chronić w rurze AROT SV 50 mm
3. Zabezpieczenie przedlicznikowe montować na słupie w obudowie bryzgoodpornej w osłonie S4 /do plombowania/ f-my Legrand.
4. Dodatkowa ochrona od porażeń:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

ZASILANIE PLACU BUDOWY

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Zygmunt Bajgier, 70-764 SZCZECIN ul. Bat. Chłopskich 34/44					
P.B-W. Budynek Centrum Ratownictwa Pobierowo, ul. Zgody 7, dz. nr 930/10					
	Inwestor:	URZĄD GMINY REWAL, 72-344 REWAL, ul. Mickiewicza 19			Nr umowy
	Projektował	Zygmunt Bajgier	upr. bud. 32/Sz/77		Nr rys.
01. 2007	Sprawdził	mgr inż. Stanisław Maruszczak	upr. bud. 6/Sz/71		2e