


UWAGI:

- Aparaturę tablicy montować w obudowie KV 9448 Z IP 65 /HENSEL/
- Dodatkowa ochrona od porażeń:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ROZDZIELNICA R_g

	PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Zygmunt Bajgier, 70-764 SZCZECIN ul. Bat. Chłopskich 34/44				
	P.B-W. Budynek Centrum Ratownictwa Pobierowo, ul. Zgody 7, dz. nr 930/10				
	Inwestor:	URZĄD GMINY REWAL, 72-344 REWAL, ul. Mickiewicza 19			Nr umowy
	Projektował	Zygmunt Bajgier	upr. bud. 32/Sz/77		Nr rys.
01. 2007	Sprawdził	mgr inż. Stanisław Maruszczak	upr. bud. 6/Sz/71		2b





UWAGI:

- Montaż urządzeń Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX - 2 wykonać ściśle wg. instrukcji producenta.
- Syrenę zamontować w zależności od potrzeb

ROZDZIELNICA Rk i SCHEMAT BEZPIECZ. INSTALACJI GAZOWEJ

	PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Zygmunt Bajgier, 70-764 SZCZECIN ul. Bat. Chłopskich 34/44			
	P.B-W. Budynek Centrum Ratownictwa Pobierowo, ul. Zgody 7, dz. nr 930/10			
	Inwestor:	URZĄD GMINY REWAL, 72-344 REWAL, ul. Mickiewicza 19		Nr umowy
	Projektował	Zygmunt Bajgier	upr. bud. 32/Sz/77	Nr rys. 2c
01. 2007	Sprawdził	mgr inż. Stanisław Maruszczak	upr. bud. 6/Sz/71	



UWAGI:

1. Aparaturę tablicy montować
w obudowie 2 x RW 2 x 12 /FAEL/

2. Dodatkowa ochrona od porażeń:
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TABLICA T1, T2

	PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Zygmunt Bajgier, 70-764 SZCZECIN ul. Bat. Chłopskich 34/44				
	P.B-W. Budynek Centrum Ratownictwa Pobierowo, ul. Zgody 7, dz. nr 930/10				
	Inwestor:	URZĄD GMINY REWAL, 72-344 REWAL, ul. Mickiewicza 19			Nr umowy
	Projektował	Zygmunt Bajgier	upr. bud. 32/Sz/77		Nr rys.
01. 2007	Sprawdził	mgr inż. Stanisław Maruszczak	upr. bud. 6/Sz/71		2d