

UWAGI:

1. Aparaturę tablicy montować w obudowie 2 x RW 2 x 12 /FAEL/

4. Na budynku wykonać wnęki o wymiarach 100 x 200 x 100 z drzwiczkami z szybą i trwałym napisem "WYŁĄCZNIK p.poż" i "WYŁĄCZNIK KOTŁOWNI", lokalizacja wg rys. nr 3

5. Dodatkowa ochrona od porażeń:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA - ROZDZIELNICA RG

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zygmunt Bajgier, 70-764 SZCZECIN ul. Bat. Chłopskich 34/44

P.B-W. Budynek Centrum Ratownictwa
Pobierowo, ul. Zgody 7, dz. nr 930/10

	Inwestor:	URZĄD GMINY REWAL, 72-344 REWAL, ul. Mickiewicza 19		Nr umowy
	Projektował	Zygmunt Bajgier	upr. bud. 32/Sz/77	Nr rys.
01. 2007	Sprawdził	mgr inż. Stanisław Maruszczak	upr. bud. 6/Sz/71	2