

(2b)

1.	BETON UTWARDZONY B30 8cm
2.	2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
3.	BETON B20 ZBROJONY 20cm
	ZBROJENIE ROZPROSZONE 25kG/1m3 BETONU
4.	PODKŁAD Z BETONU B10 10cm
5.	UBITY PIASEK 102cm
6.	PŁYTA ŻELBETOWA 25cm
7.	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
8.	CHUDY BETON 10cm

(2c)

1.	BETON UTWARDZONY B30 5cm
2.	GRUZOBETON 15cm
3.	PŁYTA ŻELBETOWA 25cm
4.	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
5.	CHUDY BETON 10cm

(2f)

1.	BETON UTWARDZONY B30 5cm
2.	2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
3.	PŁYTA ŻELBETOWA 15cm
4.	CHUDY BETON 10cm
5.	UBITY PIASEK 110cm
6.	PŁYTA ŻELBETOWA 25cm
7.	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
8.	CHUDY BETON 10cm

(10)

1.	BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 0,70cm
2.	MATA STRUKTURALNA 1,00cm
3.	DESKOWANIE NRO 2,40cm
4.	PUSTKA 4cm
5.	WEŁNA MINERALNA 20cm MIĘDZY KONSTRUKCJĄ
6.	PAROIZOLACJA
7.	BLACHA TRAPEZOWA 4cm

(12)

1.	SZKŁO ZBROJONE
2.	KONSTRUKCJA STALOWA

(A')

1.	CEGŁA KLINKIEROWA 12cm
2.	SZCZELINA WENTYLACYJNA 5cm
3.	WEŁNA MINERALNA 8cm
4.	PODCIĄG ŻELBETOWY 25cm
5.	WEŁNA MINERALNA 8cm
6.	BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 0,7cm

(B)

1.	CEGŁA KLINKIEROWA 12cm
2.	SZCZELINA WENTYLACYJNA 5cm
3.	WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 8cm
4.	IZOLACJA PIONOWA
5.	ŚCIANA ŻELBETOWA 25cm

(C)

1.	BLOCZKI BETONOWE 24cm
2.	WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 8cm
3.	IZOLACJA PIONOWA
4.	ŚCIANA ŻELBETOWA 25cm

(G)

1.	WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 8cm
2.	IZOLACJA PIONOWA
3.	ŚCIANA ŻELBETOWA 25cm

UWAGA:

1. W OBRĘBIE KANAŁU TECHNICZNEGO IZOLACJĘ POZIOMĄ POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ (PATRZ WARSTWY 2b, 2c, 2d i 2e) ORAZ IZOLACJĘ PIONOWĄ ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN KANAŁU (PATRZ WARSTWY C, F, G), ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ ZWIERCIADŁA WODY GRUNTOWEJ, WYKONAĆ WG SYSTEMU "PREPRUFE" FIRMY "GRACE". IZOLACJĘ PIONOWĄ WG W/W SYSTEMU WYPROWADZIĆ MIN. 30cm PONIŻEJ ZWIERCIADŁA WODY GRUNTOWEJ. PONIŻEJ NA IZOLACJĘ PIONOWĄ ZASTOSOWAĆ "IZOPLAST KL". ZE WZGLĘDU NA WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ NALEŻY WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH.
2. W ŚCIANACH MONOLITYCZNYCH, WYLEWANYCH GARAŻU POZIOMĄ IZOLACJĘ STANOWI KOREK Z BETONU WODOSZCZELNEGO WYSOKOŚCI ok. 20cm.
3. W GARAŻU PODSYPKĘ PIASKOWĄ POD POSADZKĄ (2, 2b) ZAGĘŚCIĆ DO Id=0,5 (WYMIANA GRUNTU DO POZIOMU GRUNTU RODZIMEGO ok. 45cm).

PRZEKRÓJ C-C
skala 1:50

dg studio gniewosz
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
70-360 SZCZECIN, UL. POCZTOWA 30 TEL/FAX (091) 8123331, 0601-418069
NIP 852-101-77-43 e-mail:biuro@gniewosz.pl www.gniewosz.pl

INWESTOR:	URZĄD GMINY REWAL 72-344 REWAL, UL. MICKIEWICZA 19
OBIEKT:	BUDYNEK CENTRUM RATOWNICTWA
ADRES:	POBIEROWO, UL. ZIOŁOWY 7 działka nr 930/10
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY
TREŚĆ RYSUNKU:	**PRZEKRÓJ C-C**

	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. DANIEL GNIEWOSZ	7/Sz/86	01.2007	
	MGR INŻ. ARCH. ALINA PUCHALSKA	24/ZPOIA/2005		
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. BARBARA GARNCARZ	127/Sz/88		
UMOWA:	BRANŻA:	TOM PROJEKTU:	SKALA:	NR RYS.:
–	ARCHITEKTURA		1:50	**8**