UKŁAD SIECI TN-C-S

Ochrona przeciwporażeniowa wg. PN-IEC/60364
szybkie samoczynne wyłączenie

Projektowana szafa pomiarowo-rozdzielcza na zewnętrznej ścianie budynku



YKYżo - 4*16 mm 2

Zasilanie z węzła
kablowego WK-8R nr 153

∗∗ Listwa rozgałęźna, osłonięta, przystosowana do plombowania

∗ Obudowy przystosowane do oplombowania

Układ sieci zasilającej: TN-C-S do projektowanej szafy pomiarowo - rozdzielczej i TN-S za szafą.
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
1. szybkie samoczynne wyłączenie, z czasem nie dłuższym niż: 5 sek. w sieci rozdzielczej oraz 0,4 sek. w sieci odbiorczej;
2. uziemienia ochronne (o wartościach R ≤5,0 Ω).
Do uziemienia budynku podłączyc uziomy naturalne a także instalacje odgromową obiektu.
Szafę pomiarowo - rozdzielczą zabudować na zewnętrznej ścianie budynku.

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Warszawska 3, dz. nr 541, 72-344 Rewal				
Inwestor: Wójt Gminy Rewal, 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19				
Nazwa rysunku				Branża
Schemat ideowy szafy pomiarowo-rozdzielczej				Elektryczna
Projektował:	Nr. upr.	Podpis	Skala	Data
mgr inż. Bogusław Rysak	ZAP/0098/PWOE/04		-	2008.03.25
			4	