PRZEKRÓJ "A - A"

skala 1:50



IMPREGNACJA BETONU PREPARAT ANTISOL
POSYPKA SIKA CHAPDUR PREMIX 6kg/m ZATARTA MECHANICZNIE
PŁYTA ŻELBETOWA Z BETONU B37 gr.20cm ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM
PODBUDOWA GÓRNA BETON B10 gr.12cm
WARSTWA FILTRACYJNA PIASKU gr. 5cm
FOLIA BUDOWLANA PE 0,5mm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 STABILIZOWANEGO MACHANICZNIE gr.18cm
GEOSIATKA O SZTYWNYCH WĘZŁACH
PODBUDOWA DOLNA POSPÓŁKA 4–32mm gr.30cm ZAGĘSZCZONA Is>0,97 (I >0,67)
GRUNTY RODZIME ZAGĘSZCZONE Is>0,93 (I >0,45)

BETON B37 F150 W4
BETON B25 F150 W4
BETON PODŁOŻA B10
STAL A-I (St3SX)
STAL A-IIIN (RB 500W)
OTULINA c=40mm
do zewnętrznej płaszczyzny prętów

STAL KSZTAŁTOWA St3SX
ELEKTRODY EA 1.46
ŚRUBY M20 kl.10.9
Rm=1040MPa, As=2,45cm2
SIŁA SPRĘŻAJĄCA
So=0,7*Rm*As=178kN

OPIS IZOLACJI

- MAXSEAL SUPER
- DYSPERBIT
- MAXSHEEN

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. ul. Elbląska 66, 80-761 Gdańsk					Zamawiający: URZĄD GMINY w REWALU	
Podwykonawca: "PROKON" Pracownia Projektowa ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk					Inwestycja: Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie	
Projektant: mgr inż. Piotr Hnatiuk	Upr. nr: AN/8346/485/83 WBPPSłupsk				Obiekt: Magazyn osadu z wiatą	
Asystent: mgr inż. Jacek Mazurek	Sprawdził: mgr inż. Zenon Batruch	Upr. nr: upr. proj. 462/74/Bg			Nazwa rysunku: Przekrój "A - A"	
Data wykonania: 2007 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Konstrukcyjna	Skala: 1:50	Nr archiwalny: EKO-167.8.2	Nr rysunku: 3	