

1)Kabel YvKSLY ekwo 6x0,75, 1kV
2)Ochronnik przeciw przepięciowy PT3-PB-ST/PT1x2-BE
3)Ochronnik przeciw przepięciowy PT4x1-24DC-ST/PT4x1-BE
4)Wyposażenie wg specyfikacji i rys. automatyki

USTAWIWNIA ROZDZIELNICY RB1

5)

ODBIORY	AUTOM.	ZASILANIE
3	2	1

5)Otwór wentylacyjny rozdzielnicy
wide projekt technologiczno instalacyjny
Ø 300 na wysokości 1600 (bez cokołu)

- Obudowa SAREL SPECIAL 6000, IP55, płyta montażowa, cokół 50:
  1-2000x600x400, ilość drzwi 1
  2-2000x400x400, ilość drzwi 1
  3-2000x1000x400, ilość drzwi 2
- W drzwiach na dole wentylator nawiwny, u góry kratki wywiewne z żaluzjami zamykanymi ręcznie
  1,2- VF56+FS56
  3- VF460+FS460
- Doprowadzenie kabli przez dławice Dc od dołu

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku		Zamawiający: URZĄD GMINY w REWALU	
Projektant: A.Majewski	Podpis:	Inwestycja: **Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie**	
Upr. nr: 250/Gd/80			
Projektant: W.Orzechowski	Podpis:		
Upr. nr:			
Projektant: M.Haniszyn	Podpis:	Nazwa rysunku: Rozdzielnica RB2 Scemat strukturalny.	
Upr. nr:			
Sprawdził: R.Łopatyński	Podpis:		
Upr. nr: 1570/Gd/84			
Data wykonania: 2008 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Elektryczna i Automatyka	Skala:
		Nr archiwalny: EKO-167.7	Nr rysunku: 1