


M1 ZAŁĄCZENIE MIESZADŁA
M2 ZAŁĄCZENIE MIESZADŁA
M3 ZAŁĄCZENIE MIESZADŁA
M4 ZAŁĄCZENIE MIESZADŁA
M5 ZAŁĄCZENIE MIESZADŁA
M6 ZAŁĄCZENIE MIESZADŁA
M7 ZAŁĄCZENIE MIESZADŁA
M8 ZAŁĄCZENIE MIESZADŁA
+24V
0VDC

RYSUNEK nr E-12



RYSUNEK nr E-12

RYSUNEK nr E-12

S-BUS - sieć
komunikacyjna
sterowników

LIYCYv-P 3x2x0,75 1kV

PROFIBUS DP - do
przetwornicy MP1

LIYCYv-P 3x2x0,75 1kV

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku						Zamawiający: URZĄD GMINY w REWALU					
Projektant: W.Orzechowski		Podpis:		Inwestycja: Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie							
Upr. nr:											
Projektant: M.Hanioszyn		Podpis:									
Upr. nr:											
Projektant:		Podpis:		Nazwa rysunku: Rozdzielnica RB2 Sterownik PLC - konfiguracja.							
Upr. nr:											
Sprawdził A.Majewski		Podpis:									
Upr. nr: 250/Gd/80											
Data wykonania: 2008 r.		Stadium: Projekt wykonawczy		Część: Elektryczna i Automatyka		Skala: -----		Nr archiwalny: EKO-167.7		Nr rysunku: E-16	