

1)Kabel YvKSLY ekwo 6x0,75, 1kV
2)Ochronnik przeciw przepięciowy PT3-PB-ST/PT1x2-BE
3)Ochronnik przeciw przepięciowy PT4x1-24DC-ST/PT4x1-BE
4)Wyposażenie wg specyfikacji i rys. automatyki
(elementy automatyki wydzielić od części silnoprądowej)
5)Mierniki montować wewnątrz rozdzielnicy

- Obudowa SAREL SPECIAL 18500 2000x1600x400, IP55 z daszkiem, płytą montażową i cokołem 50 na fundamencie betonowym ELCOM F4-szt. 2, drzwiczki podwójne.
- W bocznej ściance na dole wentylator nawiewny, po przeciwnej stronie u góry kratka wentylacyjna wywiewna FS56, IP54.
- Doprowadzenie kabli od dołu przez dławice Dc

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku		Zamawiający: URZĄD GMINY w REWALU	
Projektant: A.Majewski	Podpis:	Inwestycja: **Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie**	
Upr. nr: 250/Gd/80			
Projektant: W.Orzechowski	Podpis:		
Upr. nr:			
Projektant: M.Hanioszyn	Podpis:	Nazwa rysunku: Rozdzielnica RB3 Scemat strukturalny.	
Upr. nr:			
Sprawdził: R.Łopatyński	Podpis:		
Upr. nr: 1570/Gd/84			
Data wykonania: 2008 r. / Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Elektryczna i Automatyka	Skala:	Nr archiwalny: EKO-167.7 / Nr rysunku: 1 ark. 1/2