

M1

SR - resetowanie stanu alarmowego
R1A-R1C - sygnalizacja awarii softstartu
Układ kontroli - układ kontroli wilgoci i termistorów PTC (dostawa wraz z mieszadłem)

Oznaczenia aparatów należy czytać z dodaniem symbolu obwodu sterowania.

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku			Zamawiający: URZĄD GMINY w REWALU
Projektant: W.Orzechowski	Podpis:		Inwestycja: Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie
Upr. nr:			
Projektant: M.Hanioszyn	Podpis:		
Upr. nr:			
Projektant:	Podpis:		Nazwa rysunku: Rozdzielnica RB2. Schemat zasadniczy sterowania - mieszadło M6 - Komora denitryfikacji.
Upr. nr:			
Sprawdził A.Majewski	Podpis:		
Upr. nr: 250/Gd/80			
Data wykonania: 2008 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Elektryczna i Automatyka	Skala: ------- / Nr archiwalny: EKO-167.7 / Nr rysunku: E-7