

UWAGA:

1. Przewody napowietrzne zaizolować pianką poliuretanową gr. 5 cm i zabezpieczyć blachą ocynkowaną gr. 1 mm.
2. Rurociągi ułożyć na podsypce piaskowo-żwirowej gr. 15 cm uformowanej w kąt 90°.
3. Na rurociągach tłocznych kożucha na osadnikach końcowych zamontować zawory zwrotne.

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku		Zamawiający: URZĄD GMINY w REWALU	
Projektant: J.Wróblewski	Podpis:	Inwestycja: Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie	
Upr. nr: 3937/Gd/89			
Projektant: M. Smoleński	Podpis:		
Upr. nr:			
Projektant:	Podpis:	Nazwa rysunku: **Odprowadzenie kożucha z Osadników końcowych do Przepompowni osadu**	
Upr. nr:			
Sprawdził: J. Wojas	Podpis:		
Upr. nr: 2882/Gd/87			
Data wykonania: styczeń 2008 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Technologiczna	Skala: 1: 100/500 — Nr archiwalny: EKO-167.5 — Nr rysunku: T-21