





UWAGA:
1. Posadowienie dla rur GRP dla gruntów nośnych wykonać na podsypce piaskowo - żwirowej gr. 15 cm, Is=95% w wykopie uformowanym na kąt 120°.

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku			Zamawiający: URZĄD GMINY w REWALU
Projektant: J.Wróblewski	Podpis:		Inwestycja: **Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie**
Upr. nr: 3937/Gd/89			
Projektant: M. Smoleński	Podpis:		
Upr. nr:			
Projektant:	Podpis:		Nazwa rysunku: **Odpływ scieków oczyszczonych z osadników końcowych (OB. 8.1 8.2 8.3)**
Upr. nr:			
Sprawdził: J. Wojas	Podpis:		
Upr. nr: 2882/Gd/87			
Data wykonania: styczeń 2008 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Technologiczna	Skala: 1:100/500 / Nr archiwalny: EKO-167.5 / Nr rysunku: T-18