

Posadowienie rurociągów z GRP dla gruntów nienośnych



UWAGA:
1. Przewody napowietrzne zaizolować pianką poliuretanową gr. 5 cm i zabezpieczyć blachą ocynkowaną gr. 1 mm.
2. Posadowienie rurociągów GRP wykonać w/g wytycznych producenta rur.
3. Posadowienie dla rur GRP dla gruntów nośnych wykonać na podsypce piaskowo - żwirowej gr. 15 cm, Is=95% w wykopie uformowanym na kąt 120°.

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku		Zamawiający: URZĄD GMINY w REWALU	
Projektant: J.Wróblewski	Podpis:	Inwestycja: Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie	
Upr. nr: 3937/Gd/89			
Projektant: M. Smoleński	Podpis:		
Upr. nr:			
Projektant:	Podpis:	Nazwa rysunku: **Odpływ ścieków z Reaktorów (OB.6.1 6.2)**	
Upr. nr:			
Sprawdził: J. Wojas	Podpis:		
Upr. nr: 2882/Gd/87			
Data wykonania: styczeń 2008r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Technologiczna	Skala: 1: 100/500 — Nr archiwalny: EKO-167.5 — Nr rysunku: T-16

PRO-EKO Art, EPI-Graf – Profil Procesor GDR 3.05