





POZIOM PORÓWNAWCZY	−5.0 m n.p.m.								
PROJ. RZĘDNA TERENU	3.00			3.13	3.16	3.19	3.20		
RZĘDNA TERENU	3.00			3.13	3.16	3.19	3.20		
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	1.50			1.63	1.65	1.69	1.70		
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.53			1.53		1.53	1.53		
SPADKI, DŁUGOŚCI				i = 0.83% L = 15.6m		i = 0.89% L = 6.7m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ				ø68x1,5 stal nierdzewna L=23.4m					
ODLEGŁOŚCI	0.00			15.60	18.12	22.33	23.37		
HEKTOMETRY				1pa		2pa	3pa	4pa	

POZIOM PORÓWNAWCZY	−5.0 m n.p.m.								
PROJ. RZĘDNA TERENU	3.00			3.12	3.14	3.19	3.20		
RZĘDNA TERENU	3.00			3.12	3.14	3.19	3.20		
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	1.50			1.62	1.64	1.69	1.70		
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.53			1.53		1.53	1.53		
SPADKI, DŁUGOŚCI				i = 7.3‰ L = 16.4m		i = 7.4‰ L = 9.4m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ				ø68x1,5 stal nierdzewna L=27.7m					
ODLEGŁOŚCI	0.00			16.40	19.74	25.81	27.69		
HEKTOMETRY				1pb		2pb	3pb	4pb	

PRO-EKO Art, EPI-Graf – Profil Procesor GDR 3.05

UWAGA:
1. Przewody napowietrzne zaizolować pianką poliuretanową gr. 5 cm i zabezpieczyć blachą ocynkowaną gr. 1 mm.
2. Posadowienie rurociągów stalowych dla gruntów nienośnych wykonać na podsypce piaskowo - żwirowej gr. 20 cm ułożonej na geotkaninie z poliestru 120/120 ułożonej w całym przekroju wykopu.
3. Wszystkie rurociągi wykonać ze stali nierdzewnej 0H18N9.

Wykonawca:
BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o.
w Gdańsku

Projektant:	J.Wróblewski	Podpis:
Upr. nr:	3937/Gd/89	
Projektant:	M. Smoleński	Podpis:
Upr. nr:		
Projektant:		Podpis:
Upr. nr:		
Sprawdził:	J. Wojas	Podpis:
Upr. nr:	2882/Gd/87	

Data wykonania: styczeń 2008 r.
Stadium: Projekt wykonawczy
Część: Technologiczna

Zamawiający:
URZĄD GMINY w REWALU

Inwestycja:
Rozbudowa i Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie

Nazwa rysunku:
Rurociąg pulpy piaskowej z piaskownika do separatora piasku

Skala: 1: 100/500
Nr archiwalny: EKO-167.5
Nr rysunku: T-26