

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2020-08-24

WYKONAWCY

Znak postępowania: IOD.271.4.2020.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Niechorzu, Gmina Rewal”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający odpowiada na złożone poniższe zapytania:

Pytanie 1

SST D-08.02.02 chodnik z brukowej kostki betonowej, D-05.03.23 nawierzchnia z kostki betonowej, D-08.03.01 betonowe obrzeża chodnikowe, D-08.05.01 ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych powołują się na normy posiadające status wycofanych. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie elementów betonowych zgodnych z obowiązującymi normami PN EN?

Pytanie 2

W nawiązaniu do zapisów SIWZ roz. 13 pkt 2 ppkt 7 dotyczący uwzględnienia w ofercie kosztów wymiany gruntu zwracamy się z prośbą o zamieszczenie badań geologicznych w celu prawidłowego oszacowania kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie posiada badań geologicznych, prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących uwzględnienia kosztów wymiany gruntów w ofercie. Wykonawcy na etapie składania ofert bez wglądu do badań, które są obowiązkiem projektanta na etapie opracowania dokumentacji technicznej nie są w stanie oszacować rozmiaru i kosztów ewentualnej wymiany gruntu.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu SIWZ w roz. 13 pkt 2 ppkt 8 w całości. Wszelkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem, a co za tym idzie wykonanie ewentualnych przekładek sieci powinny zostać uwzględnione w dokumentacji technicznej i uzgodnione z gestorami sieci.

Pytanie 4

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz zapisy SIWZ dotyczące braku możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, zwracamy się z prośbą o zamieszczenie badań geologicznych, które są obowiązkiem projektanta.

Pytanie 5

Prosimy o zamieszczenie zgłoszenia robót/pozwolenia na budowę/decyzji ZRiD.

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ i projektu Umowy dotyczących terminu zakończenia realizacji umowy, który wyznaczony został do dnia 31.10.2020 r. Zgodnie z zapisami zarówno SIWZ, jak i projektu umowy, terminem zakończenia realizacji umowy jest protokół odbioru końcowego. Termin

złożenia ofert został wyznaczony na dzień 02.09.2020 r., termin związania ofertą wynosi 30 dni, termin przekazania placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, Inspektor Nadzoru ma 7 dni od zakończenia robót na sprawdzenie dokumentów, Zamawiający ma 10 dni na rozpoczęcie odbioru i 14 dnia na odbiór. Pytanie brzmi kiedy należy zrealizować zakres prac objęty przedmiotem zamówienia? Jednocześnie prosimy o nie określanie terminu wykonania zamówienia, jako podpisanie protokołu końcowego lecz faktyczne zakończenie prac potwierdzone wpisem kierownika do dziennika budowy.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy wykonanie remontu/przebudowy/budowy drogi o podbudowie z kruszywa łamanego o długości nie mniejszej niż 800 metrów i o wartości co najmniej 200.000 zł każda będzie potwierdzeniem spełnienia warunku udziału w postępowaniu rozdz. V, pkt. 3, ppkt. 2 dotyczący jednej drogi z kruszywa łamanego?

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej poprzez wydłużenie okresu wykonywania robót z 5 na 8 lat, zgodnie z ustawą PZP.

Odpowiedzi Zamawiającego.

Ad.1

Zamawiający wskazał obowiązek stosowania norm europejskich dotyczących zastosowania drobnowymiarowych elementów betonowych, informacja aktualizacyjna o wprowadzeniu do stosowania normy PN-EN 1338:2005 – betonowe kostki brukowe, została wskazana w SST D-05.03.23 – nawierzchnia z kostki betonowej, odniesieniem do stosowania normy PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC - krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, elementy odprowadzające wodę, wymagania i metody badań, są zapisy SST D-08.01.01.b.

Ad. 2

Wymiana gruntu, oraz transport urobku dotyczy robót budowlanych związanych z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzanej nawierzchni, chodników, oraz zjazdów. Do wyceny należy przyjąć koszty zakupu i transportu kruszyw, jak również koszty transportu gruntu pozyskanego podczas robót związanych z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne.

Ad.3

Zamawiający postanawia wykreślić zapis roz. 13 pkt. 2 ppkt 8 zawarty w SIWZ. W zakres robót wchodzi m.in. regulacja istniejących włączów kanałowych, zaworów wodociągowych, gazowych, regulacja studni teletechnicznych, oraz ewentualna naprawa uszkodzonych w trakcie realizacji robót, urządzeń uzbrojenia podziemnego (załącznik nr 7 do SIWZ - pkt. 9.3).

Ad.4

Zgodnie z zapisami pkt. 9.5. załącznika nr 7 do SIWZ w przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych umową, realizacja takich robót będzie możliwa na podstawie dodatkowego zamówienia. Zamawiający informuje, iż zgodnie z opinią geotechniczną sporządzoną na potrzeby realizacji inwestycji na nieruchomości oznaczonej dz. nr 375/3, na przedmiotowym terenie występują grunty nośne, poniżej warstwy glebowej występują gliny pylaste i gliny w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności $I_L = 0,20$ (warstwa II), gliny i gliny pylaste zwięzłe w stanie twardoplastycznym o $I_L = 0,10$ (warstwa III), a także piaski w stanie średniozagęszczonym.

Ad. 5

Poniżej skan Zgłoszenia.

.....
(nr rejestru organu właściwego
do wydania pozwolenia)

Renal 20.08.2020v

.....
(miejscowość i data)

**STAROSTWO POWIATOWE W Gryficach
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Pi. Zwycięstwa 27, 72-300 Gryfice**

**ZGŁOSZENIE
zamiaru budowy obiektów / wykonania robót budowlanych / nie wymagających
pozwolenia na budowę¹**

Investor:

.....
GMINA RENAL, UL. MICKIEWICZA NR 19
.....
72-344 RENAL
.....

(imię i nazwisko inwestora lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art.30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) zgłaszam zamiar budowy / wykonania robót budowlanych

.....
PRZEBUDOWA UL. ŁĄKOWEJ W NIECHORZU, GM RENAL
.....
.....

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót
budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych)

na które zgodnie z art. 29 w/w ustawy nie jest wymagane pozwolenie.

Termin rozpoczęcia robót 21.09.2020v

(dzień, miesiąc, rok)

Pouczenie:

Zgodnie z art. 30 ust 5 w/w ustawy zgłoszenia, którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych może przystąpić, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nierozpoczęcia wykonania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

¹ niepotrzebne skreślić

WÓJT GMINY

Konstanty Tomasz Oświęcimski

.....
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

Załączniki do wniosku - verte

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
Wpłynęło dnia 20.08.2020v

Ilość załączników

Podpis

Ad. 6

Zapis pkt. 5.2. ppkt b) wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ, otrzymuje brzmienie: zakończenie robót, oraz dokonanie zgłoszenia gotowości do odbioru robót – do dnia 31 października 2020 r.

Ad.7

Tak. Wykonanie drogi z podbudową z kruszywa łamanego spełnia postawiony warunek wykonania drogi z kruszywa łamanego o wskazanych parametrach.

Ad. 8

Zamawiający **nie wyraża** zgodę na przedmiotową zmianę.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski