

Nr obwodu	–	–	01	02	03	04	05	1	1.1	1.1A	1.2	1.3	1.4	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9
Nazwa obwodu lokalizacja	Ochrona przeciwprzep. Instalacja wyrównawcza	Zasilanie z sieci 0,4kV	Zasilanie szafki ośw.peronów i terenu – SO	Zasilanie baru bistro RB	Zasilanie rozdz. piwn. RO	Zasilanie rozdz.piętro RI	Zasilanie rowerowni		oświetl. klach. i komunik.	oświetl. wejśc NP	oświetl. pom. 1;1a	oświetl. pom. 2a;3, 3a 4a;b; 5a–c;17	oświetl. pom. 4, 4c	oświetlenie aw.kierunkowe	gn. wtyk. sala konf.	gn. ogólne sala konf. hall	gn. ogólne p. 3; 3a; 5;17	gn. ogólne p.4a; 4b	gn. ogólne p. 4	gn. ogólne p. 4c	centrala went. p. 1a	rezerwa	
Moc zainst. [kW]		,	3,62	21,37	1,82	2,17	0,2		0,185	0,371	1,5	1,300	2,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2X0,544		

UWAGI:

1. *Obudowę rozdzielnicy RG należy wykonać w formie skrzynek z tworzywa sztucznego lub z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5mm.*
2. *Drzwiczki skrzynek należy wyposażyć w zamki patentowe.*
3. *Nad szynami, rozłącznikami bezpiecznikowymi, listwami zaciskowymi i ochronnikami przepięciowymi należy wykonać osłony*
4. *Rozdzielnicę należy zlokalizować w hallu kasowym z poczekalnią wg planu instalacji.*
5. *Rozdzielnicę należy mocować na ramie z ceownika.*

10. *Oświetlenie całonocne na słupach nr 1, 4, 7, 10, 13.*







SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg PN–IEC 60364–4–41
UKŁAD SIECI ODBIORCZEJ TN-S

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg PN–IEC 60364–4–41
UKŁAD SIECI ODBIORCZEJ TN-S

WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY RG



BPK
INGENO CONSULT BPK Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 2
70-384 Szczecin

Biuro Projektowo -Konsultingowe "BPK" Spółka z o.o.
ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin

Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAL - REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres	Rewal działka nr geod. 419/2 Gmina Rewal
Inwestor	Urząd Gminy Rewal 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
Stadium	**Projekt wykonawczy**
Branża	ELEKTRYCZNA
Tytuł opracowania	Przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania zespołu zabudowy dworca w Rewalu inst. el. energetyczne zewnętrzne oraz oświetlenie .
Tytuł rysunku	BUDYNEK DWORCA Schemat rozdzielnicy RG
Projektant	Szczepan Smotrycki upr. bud. nr 37/Sz/74 w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
Opracował	mgr Inż. Grzegorz Korendowicz
Data	sierpień 2010 r.
Skala rys.	Nr rys. **E2**