

Urząd Gminy w Rewalu  
ul. Mickiewicza 19  
72-344 Rewal

Pismo: ID.271.01.2013

Rewal dnia: 2012-12-15

## WYKONAWCY

### ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej Ustawa) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

### **DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM REDUKTORÓW MOCY W OBWODACH OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE NIECHORZA, GMINA REWAL**

Treść zapytań jest następująca:

Prosimy o wyjaśnienie następujących punktów SIWZ dotyczących Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM REDUKTORÓW MOCY W OBWODACH OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE NIECHORZA, GMINA REWAL”, co oznaczają następujące sformułowania:

- ❖ **SIWZ Część II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI Pkt. 1:** „- reduktor musi być przystosowany do współpracy z istniejącym już systemem zdalnego sterowania i monitoringu CPAnet na terenie Gminy Rewal”,
- ❖ **Załącznik nr 6 do SIWZ Pkt. 2 Wymagania techniczne, Szafa sterowania wraz z redukcją mocy:** „- reduktor musi być przystosowany do współpracy z istniejącym już systemem zdalnego sterowania i monitoringu CPAnet na terenie Gminy Rewal”,
- ❖ **Załącznik nr 6 do SIWZ Pkt. 2 Wymagania techniczne, Wymagania dotyczące sterownika:** „-sterownik kompatybilny już z istniejącym systemem CPAnet, z możliwością przypisania sterownika do grupy zarządzanej przez stronę www w ramach jednego portalu.”,

System CPA nie jest systemem otwartym i ogólnie dostępnym, a jest produkowany tylko przez firmę Rabbit i nikt nie może wyprodukować żadnych urządzeń kompatybilnych z tym systemem. Uważamy, że taki sposób opisu zamówienia oznacza, że przedmiot zamówienia może być oferowany tylko przez firmę wytwarzającą ten produkt tj. firmę Rabbit Sp. z o.o. z Wrocławia. Jedną z podstawowych zasad postępowań prowadzonych na podstawie ustawy jest zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców /art. 7 Ustawy/. Przedmiot zamówienia powinien być opisany poprzez podanie na tyle ogólnych parametrów, aby przedmiot zamówienia mógł być oferowany przez różnych producentów bez szkody, dla jakości przedmiotu przetargu. Ponadto stwierdzamy, że na rynku funkcjonują również inni dostawcy i producenci, którzy mogą zaoferować przedmiot zamówienia o takich samych parametrach.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności, uważamy, że nasz interes prawny doznał uszczerbku i wnosimy o zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia poprzez opis przedmiotu zamówienia przy posłużeniu się ogólnymi parametrami, które umożliwiają dostawę różnych urządzeń jednakże spełniających te ogólne parametry.

## Odpowiedz Zamawiającego.

**1. Urządzenia redukcji mocy oraz sterowniki w ramach systemu powinny współpracować z istniejącym systemem zdalnego sterowania i monitoringu na terenie Gminy Rewal.**

2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

▪ **Miejsce, w którym znajduje się tekst:** SIWZ Część II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI PKT. 1

**W SWIZ jest:** „- reduktor musi być przystosowany do współpracy z istniejącym już systemem zdalnego sterowania i monitoringu CPAnet na terenie Gminy Rewal”

**W SWIZ powinno być:** „- reduktor powinien być przystosowany do współpracy z istniejącym już systemem zdalnego sterowania i monitoringu CPAnet na terenie Gminy Rewal”

▪ **Miejsce, w którym znajduje się tekst:** Załącznik nr 6 do SIWZ Pkt. 2 Wymagania techniczne, Szafa sterowania wraz z redukcją mocy

**W SWIZ jest:** „- reduktor musi być przystosowany do współpracy z istniejącym już systemem zdalnego sterowania i monitoringu CPAnet na terenie Gminy Rewal”,

**W SWIZ powinno być:** „- reduktor powinien być przystosowany do współpracy z istniejącym już systemem zdalnego sterowania i monitoringu CPAnet na terenie Gminy Rewal”,

▪ **Miejsce, w którym znajduje się tekst:** Załącznik nr 6 do SIWZ Pkt. 2 Wymagania techniczne. Wymagania dotyczące sterownika

**W SWIZ jest:** „-sterownik kompatybilny już z istniejącym systemem CPAnet, z możliwością przypisania sterownika do grupy zarządzanej przez stronę www w ramach jednego portalu.”,

**W SWIZ powinno być:** „-sterownik powinien być kompatybilny już z istniejącym systemem CPAnet, z możliwością przypisania sterownika do grupy zarządzanej przez stronę www w ramach jednego portalu.”

Pozostałe postanowienia SIZ pozostają bez zmian.

**GLÓWNY SPECJALISTA  
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH**

**Tomasz Bartkowski**

.....  
Pełnomocnik Wójta Gminy Rewal  
Tomasz Bartkowski

**KIEROWNIK REFERATU  
Inwestycji i Handlownictwa  
mgr Ireneusz Jasiński**

.....  
Przewodniczący Komisji Przetargowej