

Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Pismo: ID.271.20.01.2011

Rewal dnia: 2011-08-23

**WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej Ustawa) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Niechorzu w ramach Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży

Treść zapytań jest następująca :

Zamawiający podaje minimalne właściwości fizykochemiczne dla nawierzchni syntetycznej. Są to parametry z nie aktualnej już Aprobaty Technicznej. Nie ma nawierzchni która spełni wszystkie te wymagania. Bardzo proszę o dopuszczenie nawierzchni o następujących właściwościach fizykochemicznych:

- wytrzymałość na rozciąganie 18N/m²
- wydłużenie względne 17%
- wytrzymałość na rozdzieranie 155N

Pozostałe wymagania są spełnione.

Odpowiedź Zamawiającego.

Po analizie treści zapytania Zamawiający postanawia nie modyfikować postawionych w SIWZ wymagań.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski