

Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Pismo: ID/341/38/02/10

Rewal dnia: 2010-11-26

**WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej Ustawa) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Dostawa i zainstalowanie składanego lodowiska sezonowego pn: Biały Orlik o wymiarach 25x40m na boisku wielofunkcyjnym Moje Boisko Orlik 2012 w Trzęsaczu, przy ulicy Pałacowej, działka nr 8.

Treść zapytań jest następująca :

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu żiębniczego lodowiska, podłoża tafli” wykonanego z białych mat polietylenowych LDPE zapewniającego brak „falowania” po rozłożeniu na planowanej powierzchni oraz mających możliwość zwinięcia po zakończeniu sezonu w kręgi o małej średnicy, dla zapewnienia łatwości transportu i magazynowania po sezonie. Kolektory zasilające będą zbudowane w sztywnej ramie stalowej. Konstrukcja ram stalowych będzie umożliwiać składanie modułów jeden na drugim- max. 5 modułów.

Biały kolor mat umożliwia utrzymanie dobrej jakości lodu nawet przy intensywnym nasłonecznieniu.

Maty naszej produkcji są bardzo trwałe, lekkie i bardzo szybkie w rozkładaniu i składaniu, jak również energooszczędne. Do wytworzenia lodu na takiej macie zużywa się mniejszą moc chłodniczą.

W związku z powyższym do takich rodzaju mat stosujemy agregaty o odpowiedniej mocy, i spełniających takie same wymagania jakie są wskazane w zamówieniu.

Zatem, czy Zamawiający dopuszcza również zastosowanie agregatu dostosowanego do podłoża lodowiska wykonanego z mat LDPE?”

Odpowiedź Zamawiającego.

Tak. Zamawiający dopuszcza wskazane wyżej rozwiązanie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski