OSADNIKI KOŃCOWE OBIEKTY NR 8.1, 8.2, 8.3

RYSUNEK PRZEDSTAWIA OSADNIK KOŃCOWY OBIEKT NR 8.1

SKALA 1:100







W4

BIEŻNIA POD KOŁO ZGARNIACZA

1. MAXURETHANE TOP (powłoka–ochrona przed UV)
2. MAXEPOX MORTER (warstwa zamykająca)
3. ZAPRAWA gr.4mm
   ŻYWICA EPOKSYDOWA MAXEPOX MORTER 1,4kg/m2
   KRUSZYWO KWARCOWE gr.0,4–0,8mm 7kg/m2
4. MAXPRIMER 0,2kg/m2 (środek gruntujący)

W1

2xMAXSEAL SUPER
PŁYTA DNA ZBIORNIKA gr.35cm
GĘSTY BETON B15 gr. 10cm (warstwa dociskowa)
IZOLACJA 2x FOLIA PE 0,3mm
BETON B15 gr. 15cm

W2

2xMAXSEAL SUPER
PŁYTA DNA LEJA OSADOWEGO gr.50cm
GĘSTY BETON B15 gr. 5cm (warstwa dociskowa)
PAPA TERMOZGRZEWALNA x2
BETON B15 gr. 15cm

W3

2xMAXSEAL SUPER
KONSTRUKCJA LEJA OSADOWEGO
PAPA TERMOZGRZEWALNA x2
MEMBRANA IZOLACYJNA – FONDALINE

Wszystkie przejścia rur przez ściany wykonać jako wodoszczelne "PD"

Oznaczenia przejść typu "PD"

dla rury Ø90 W-102-2 - szt.1, G = 125 kg
dla rur Ø110 W-102-2 - szt.1, G = 125 kg
dla rury Ø355 W-102-7 - szt.1, G = 200 kg
dla rury Ø511 W-102-13 - szt.1, G = 275 kg
dla rury Ø630 W-102-14 - szt.1, G = 300 kg

Projekty przejść szczelnych rozpowszechnia
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
ul.Krzywickiego 9 02-078 Warszawa tel. 22/825-09-73

UWAGI:

1. LOKALIZACJA PRZERW TECHNOLOGICZNYCH BETONOWANIA WG ODRĘBNEGO RYSUNKU
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ RYSUNKAMI BRANŻOWYMI
3. ROZMIESZCZENIE POMOSTÓW TECHNOLOGICZNYCH wg ODRĘBNEGO RYSUNKU
4. U WYPROWADZENIE PRZEWODU UZIOMOWEGO

BETON B37 F150 W8
BETON PODŁOŻA B15
STAL A-I (St3SX)
STAL A-IIIN (RB 500W)
OTULINA c=40mm

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. ul. Elbląska 66, 80-761 Gdańsk		Zamawiający: URZĄD GMINY w REWALU	
Podwykonawca: "PROKON" Pracownia Projektowa ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk		Inwestycja: Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie	
Projektant: mgr inż. Piotr Hnatiuk		Nazwa rysunku: Osadnik końcowy Obiekt 8.1 Rysunek gabarytowy	
Upr. nr: AN/8346/485/83 WBPPSłupsk			
Asystent: mgr inż. Jacek Mazurek			
Sprawdził mgr inż. Zenon Batruch			
Upr. nr: upr. proj. 462/74/Bg			
Data wykonania: 2004 r.	Stadium: Projekt budowlany	Część: Konstrukcyjna	Skala: 1:100 / Nr archiwalny: EKO-167.6 / Nr rysunku: 2