



**M1**

SR - resetowanie stanu alarmowego  
R1A-R1C - sygnalizacja awarii softstartu  
Układ kontroli - układ kontroli wilgotności i termistorów PTC (dostawa wraz z mieszkadłem)

Oznaczenia aparatów należy czytać z dodaniem symbolu obwodu sterowania.

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku		Zamawiający: URZĄD GMINY w REWALU	
Projektant: W.Orzechowski	Podpis:	Inwestycja: Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie	
Upr. nr:			
Projektant: M.Hanioszyn	Podpis:		
Upr. nr:		Nazwa rysunku: Rozdzielnia RB2. Schemat zasadniczy sterowania - mieszkadło M2 - Komora beztlenowa.	
Projektant:	Podpis:		
Upr. nr:			
Sprawdził: A.Majewski	Podpis:	Skala: -----	
Upr. nr: 250/Gd/80			
Data wykonania: 2008 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Elektryczna i Automatyka	Nr rysunku: E-3
		Nr archiwalny: EKO-167.7	