



Sterowanie w trybie ręcznym manipulatorami na obudowie zasuwy.  
Sterowanie, sygnalizacja i monitoring parametrów pracy zasuwy poprzez protokół komunikacyjny Profibus DP.

Oznaczenia aparatów należy czytać z dodaniem symbolu obwodu sterowania.

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku		Zamawiający: URZĄD GMINY w REWALU	
Projektant: W.Orzechowski	Podpis:	Inwestycja: Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie	
Upr. nr:			
Projektant: M.Hanioszyn	Podpis:	Nazwa rysunku: Rozdzielnica RB3 Schemat zasadniczy sterowania - przepustnice powietrza Z4, Z5.	
Upr. nr:			
Sprawdził: A.Majewski	Podpis:	Skala: -----	
Upr. nr: 250/Gd/80			
Data wykonania: 2008 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Elektryczna i Automatyka	Nr rysunku: E-3
		Nr archiwalny: EKO-167.7	