OBIEKT: Pogorzelica ul. Leśna dz. 69/3
Gmina: Rewal
Obręb: Pogorzelica
Woj. zachodniopomorskie

SKALA 1: 500

ZAKŁAD USŁUG Geodezyjno –Kartograficznych „GEO-NORD" s.c.
ul. Mickiewicza 1, 72 -300 Gryfice
tel. (091) 384 -55-84
NIP 857-10-03- 071

Wykonano metodą:

a) ręcznie b) rastrowo c) wektorowo

Kierownik roboty:

Ryszard Dąbrowski

(imię i nazwisko, podpis)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG: 755/2007 DZ: 2549/2007
zgłoszonej w PODGiK w Gryficach

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:

1. *mapy zasadniczej w skali 1: 500 nr arkusza: 321.421.1213;*
2. *branżowych części uzbrojenia podziemnego*
3. *pomiaru dodatkowych elementów (rzędne wejść, drzewostan)*
4. *opracowanych geodezyjni e elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyjne, osie ulic)*

Na niniejszym wtórniku wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu: - BRAK -

1) ……..

Punkty osnowy geodezyjnej o numera ch:
-BRAK -
Podlegają ochronie –art. 15 art. 48 ust. 1 pkt. 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz. U. z 1989r. nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Informacje dodatkowe:

1. *Zakres pomiaru*
2. *Mapa sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
3. *Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną „K -1 Podstawowa mapa Kraju".*
4. *Mapa nadaje się do celów projektowych*
5. *Stopień kartometryczności wtórnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej „K -1 Podstawowa mapa Kraju".*
6. *Wszelkie trwałe obiekty budowlane po dlegają wyjyczeniu przez jednostkę wykonawstwu geodezyjnego.*
7. *Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o których brak bylo informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.*

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

3. *danych branżowych –literą B*
4. *pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą – z literą A*
5. *bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery*

w związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Wpisano do rejestru wtórników:

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
(nazwa organu gromadzącego zasób)
POWIATOWY ŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GRYFICACH
(określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 30 poz.163, z późniejszymi zmianami) niniejszy dokument został przyjęty do państwowego zasobu geo dezyjnego i kartograficznego i stanowi własność Skarbu Państwa.
Dokument wpisano do ewidencji zasobu powiatowego

W dniu ……Nr ewidencyjny Kerg : 755/2007 ….

GRYFICE, dnia……

(miejscowość i data)
(imię i nazwisko, podpis starosty lub osoby upoważnionej)

PODGiK w Gryfacach
Wpisano do rejestru wtórników
pod nr: /2007
Wtórnik sporządzono z materiałów zasewidencjonowanych w PODGiK w Gryficach
pod nr KERG: 755/2007

Aktualność wtórnika na dzień:

Gryfice, dnia…… 13.07.2007 r … ……

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Ryszard Dąbrowski

(imię i nazwisko, podpis)



UWAGI

1. *Z szafki pomiarowej SP która będzie umieszczona na ścianie budynku przez Enea należy ułożyć wewnętrzną linię zasilającą do RG.*
2. *Kable w wykopie należy układać w linii falistej z zapasem 3%, na głębokości min. 0,7m, na podsypce piaskowej 2x10cm i ostonić je folią koloru niebieskiego, zgodnie z normą PN–76/E–05125.*
3. *Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zachować normatywne odległości izolacyjne. W przypadkach braku możliwości zachowania tych odległości należy kabel ostonić rurą dwudzielną np. typu AB3 PS –firmy Arot.*
4. *W rowerowni zainstalować dwie świetlówki hermetyczne zatoczone wyłącznikiem w wykonaniu szczelnym. Oprawy zawiesić na łańcuszkach na wysokości 3,0m*
5. *Z szafki SO należy wyprowadzić obwód oświetlenia terenu wykonany kablem YKY 5x10.*
6. *W przypadkach braku możliwości zachowania wymaganych odległości kabli od drzew należy na kablach stosować rury ostonowe, lub wykonać przecinki pod drzewami, bez uszkodzenia systemów korzeniowych drzew.*
7. *Połączenia kabli wewnątrz słupów należy wykonać przy pomocy izolacyjnych złączy kablowych typu C, firmy Bega.*
8. *Odgałzienia wewnątrz słupów do oprav oświetleniowych należy zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi 6A, o działaniu szybkim.*
9. *Inne szczegóły instalacji podane są na schemcie i w opisie technicznym.*

OZNACZENIA

- wewnętrzna linia zasilająca 0,4kV –projektowana
- linia kablowa oświetleniowa typu YKY 5x10 –projektowana
- przepust rurowy A110 /otw. A50 –firmy Arot
- nr współrzędnych punktu geodezyjnego – patrz wykaz
- numer kolejny słupa np .3
- słup aluminiowy stożkowy, lakierowany w kolorze czarnym, nr kat. 937, grupa 1.3, o wysokości nadziemnej 4,5m, posadowiony bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,8m, wyposażony w kasetę przyłączeniową typu C oraz oprawę oświetleniową pojedynczą nr kat. 8721 z wysięgnikiem i z zestawu metalohalogenkowy HME 50 o mocy 80W, firmy BEGA.
- SP – szafka pomiarowo na budynku
- RG – rozdzielnica główno – wewnątrz
- SO – szafka oświetlenia zewnętrznego przy budynku

UWAGA!

OPRACOWANIE
PERONÓW , TOROWISK I ZWIAZANEJ Z NIMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WG. OPRACOWANIA BRANŻY BPK

STAROSTWO POWIATOWE w Gryficach Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa ul. Obrońców 27, 72-300 Gryfice tel. (091) 384 55 54, fax (091) 384 27 31

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY z warunkami zawartymi w decyzji
Nr WA.6733.1.2008.GMina z dnia 12.05.2008
znak sprawy: WA.6733.1.2008.GMina

up. STAROSTY
Dartusz Grochowicz
Dyrektor Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa

BPK
INGENO CONSULT BPK Sp. z o.o.

INGENO CONSULT BPK Biuro Projektów Kolejowych ul. Mickiewicza 2 70-384 Szczecin	
przedsięwzięcie	Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej kolei wąskotorowej - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu w Gminie Rewal
inwestycja	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania zespołu zabudowy dworca wraz z przyległczami w Pogorzelicy – wz. oraz instalacje elenergetyczne wewnętrzne.
adres	Pogorzelica działka nr geod.69/3, obr. geod. Pogorzelica Gmina Rewal
inwestor	Urząd Gminy Rewal 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
temat rysunku	Plan zagospodarowania
faza projektu	projekt budowlany
projektował	inż. Danuta Hoffmann upr. nr 95/Sz/76
sprawdził	mgr inż.Władysław Podgórski upr. nr 91/84
branża	EL.ENERGETYCZNA skala: 1:500
data	październik 2008 r nr rys: VII.E.01