

OPIS INSTALACJI ODBIORCZYCH

1. Instalację wnętrzową w budynku należy wykonać w nawiązaniu do załączonego schematu strukturalnego rozdzielnicy odbiorczej RG i opisu technicznego.
2. Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodami YDYpżo z żyłami 1,5mm .
3. Do obwodów gniazd wtykowych 1–fazowych należy stosować przewody YDYpżo 3x2,5mm^2.
4. Całość instalacji odbiorczych należy wykonać pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego firmy ELDA lub równorzędnego.
5. Łączniki oświetleniowe należy instalować na wysokości 1,4m od podłogi.
6. Należy stosować podwójne gniazda wtykowe 1–fazowe 16A z kołkiem ochronnym.
7. Gniazda wtykowe w poczekalniach, pokojach i korytarzach należy instalować na wys. 0,3m natomiast w aneksach kuchennych i łazienkach na wys. 1,1m od podłogi.
8. W łazienkach i w aneksach kuchennych należy stosować gniazda wtykowe w wykonaniu szczelnym.

OZNACZENIA

- linia zasilająca
- przycisk dzwonkowy ("dzwonek")
- czujnik ruchu 6s–6min. pt.
- oprawa żyrandolowa z kloszami otwartymi, mocowana do sufitu.
- plafoniera z kloszem mlecznym do świetlówek kompaktowych 2x18W.
- jw. lecz w wykonaniu szczelnym.
- nr policyjny podświetlony świetlówką 11W.
- oprawa świetlówkowa 4x18W
- złącze kontrolne h=0,8m od ter.
- uziom Fe/Cu ø 17,2mm l=3,6m szt 2 /10omów / Galmar.
- wentylator 8W ;230V 50Hz wg proj. wentylacji.

W -1

STAR... ...ATOWE
...ficach
Wy... ...rbanistyki,
Architektury i Budownictwa
Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
tel. 09... ...091 394 27 21

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWL...
z warunkami zawartymi w decyzji
znak ...37351-193/2008 z dnia 18.05.2008
z up. STAROSTY
Dariusz Grochowicz
Dyrektor Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa

BPK
INGENO CONSULT BPK Sp. z o.o.

INGENO CONSULT BPK
Biuro Projektów
Kolejowych
ul. Mickiewicza 2
70-384 Szczecin

przedsięwzięcie	Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej kolei wąskotorowej - remont budynków i budowli wrwz z zagospodarowaniem terenu w Gminie Rewal		
inwestycja	Przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania zespołu zabudowy dworca w Pogorzelicy - wlz oraz inst. elektroenergetyczne wnętrzowe.		
adres	Pogorzelica ul. Leśna, dz.nr 69/3 Gmina Rewal		
inwestor	Urząd Gminy Rewal 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19		
temat rysunku	BUDYNEK DWORCA Plan instalacji el.en.-parter		
faza projektu	projekt budowlany		
projektował	inż. Danuta Hoffmann upr. nr 95/Sz/76		
sprawdził	mgr inż.Władysław Podgórski upr. nr 91/64		
branża	ELEKTRYCZNA	skala:	1: 50
data	październik 2008 r	nr rys:	VII.E.03